





BUREAU  
VERITAS

## ANNEX 1 ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**  
**Nº BVA / GN / 1065 - 24**

### General information Datos generales

Fabricante:	<b>GNC SALUSTRI S.A.</b>
Dirección:	<b>Av. Roca 459 - Coronel Dorrego (8150) - Prov. de Buenos Aires</b>
Representante Técnico:	<b>Ing. Miguel Angel Castaño Garderes</b>
Matrícula Profesional Nº:	<b>C.I.P.B.A. Nº 19130</b>
Tipo de Certificado:	<b>Aprobación de Prototipo</b>
Matrícula de Inscripción Nº:	<b>BVG 169</b>
Matrícula del Producto Nº:	<b>BVG 169/50</b>

### Technical features Características técnicas

Presión de Entrada:	<b>0,5 bar hasta 2 bar</b>	Presión Regulada:	<b>0,028 bar</b>
Capacidad Nominal:	<b>15 Nm3/h</b>	Dispositivos de seguridad:	<b>Corte por alta y baja presión de salida</b>
Conexión de Entrada:	<b>3/4" IRAM 5063</b>	Venteo por sobre presión, Corte por exceso de caudal.	
Conexión de Salida:	<b>1 1/4" IRAM 5063</b>	Otros datos:	<b>En la documentación que origina la presente</b>
<i>Nota: El accesorio se comercializará con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en castellano y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.</i>			
<i>Marcado: Logo Sol; Producto Certificado; Bureau Veritas Argentina; Marca o nombre del fabricante; Tipo de gas; Modelo; Matrícula de aprobación; Capacidad; Presión de Salida; Presión de entrada; Norma de aplicación vigente; Año de Fabricación; Número de serie; Industria Argentina.</i>			

*Esta aprobación corresponde exclusivamente al prototipo y no implica la habilitación de los productos que se fabriquen de conformidad con el mismo. Para tal fin, cada producto deberá llevar marcado además de lo establecido en la Norma, el logotipo de Identificación de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS con leyenda BUREAU VERITAS. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificada previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO*

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on  
Emitido en  
**Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2024**

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**  
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales  
Bureau Veritas Argentina S.A.